



**DIRECCION DE OPERACIÓN TECNICA**  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA

LOCALIDAD : HUATABAMPO

MUNICIPIO : HUATABAMPO

SITIO DE MUESTREO: HOSPITAL GENERAL

ANALISIS: FISICOQUIMICO FISICOQUIMICOS

FECHA DE RECEPCION: 18/01/21

FECHA DE ANALISIS: 19/01/21

**ANALISIS FISICO-QUIMICOS**

CARACTERISTICAS BASICAS					
PARAMETRO	RESULTADO	NORMA	PARAMETROS	RESULTADO	NORMA
CONDUCTIVIDAD	1.40	MMHOS	SOLIDOS TOTALES		
SOLIDOS DIS. TOTALES	901	1000	OLOR	INNODORA	
TEMPERATURA	20°C		COLOR	0	MAX.20
PH	7.0	6 A 8	TURBIDEZ	0	MAX.5
			SABOR	AGRADABLE	AGRADABLE
DETERMINACIONES QUIMICAS					
PARAMETRO	RESULTADO	NORMA	PARAMETROS	RESULTADO	NORMA
SILICE			ALCALINIDAD(F)	0	
CO2 LIBRE			ALCALINIDAD(M)	160	400
DUREZA TOTAL (Cac03)	200	500	ACIDEZ AL MET.		
DUREZA Alca(Cac03)			ACIDEZ TOTAL		
DUREZA Al Mg		125	OTROS		
FIERRRO		0.3	CLORO RESIDUAL	0.5	
MANGANESO		0.15			
SULFATOS		400			
CLORUROS	180	250			
CLORURO DE SODIO					
FLUORUROS		1.65	OBSERVACIONES		
ITRATO EN N2		10			
ION NITRATO (NO3)		45			
NITRITOS		0.05			
OXIGENOS DISUELTOS					
D.B.O.					
D.Q.O.					
S.A.A.M.					
CARBONATOS					
BICARBONATOS					
COBRE					
CARACTERISTICAS BACTERIOLOGICAS			RESULTADO	NORMA	
COLIFORMES FECALES			NEGATIVO		2NPM/100ML
ORGANISMO COLIFORMES TOTALES			NEGATIVO		NO DETECTABLE
CUENTA TOTAL DE M.O.			0		NPM/100ML CERO UFC

ND=NODETECTABLE  
RESULTADOS FUERA DE NORMA

LAS NORMAS Y RESULTADOS SON EXPRESADOS EN Mg/Lt SALVO  
QUE SE INDIQUE EN OTRA UNIDAD

**ING. JOSE ROSAS PLANAGUMA**  
 RESPONSABLE DE LABORATORIO  
 TEL/FAX 4260074

**Oomapash**  
 HUATABAMPO  
 Administración Municipal 2018-2021  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUATABAMPO  
 R.F.C. OOM-940624-LS1  
 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 5 DE  
 MAYO Y ALFREDO KARAM  
 TEL. 426-00-74 - HUATABAMPO, SON.